



Sommige genoemde accessoires zijn optioneel: sluit aan wat voor u van toepassing is.



Naar gelang de hydraulische configuratie is er mogelijk, per accessoire, een AXC uitbreidingskaart vereist. Bijvoorbeeld bij een 2e verwarmingsgroep. De koppeling van printen onderling kunt u doen met 3 (of 4) x 0,75 mm² signaalkabel (LiYY, EKKX) **bij voorkeur afgeschermd**.

* De installatie dient aan wettelijke en NIBE installatievoorschriften te voldoen. ** Werkschakelaar zit niet in NIBE levering.