

	X9 borne 1,2 phase 1 X9 borne 3,4 phase 2 X9 borne 5,6 phase 3 Commande 230 volts Attention utiliser relais pour éléments électriques!	** entrée : borne 23 et 24 blocage chauffage auxiliaire <i>Attention : si vous retirez les cavaliers de X10, vous pouvez rendre les contacts sans potentiel. Voir sur notre site le document AXC pour pilotage d'une chaudière.</i>	Menu, e.a. : 5.3.6
--	--	---	-----------------------

	Pompe solaire GP4: X9 borne 1 = N X9 borne 2 = L	Vanne d'inversion éventuelle : X9 borne 6 = ouvert X9 borne 5 = N X10 borne 2 = L	'Pannel cooling' éventuel X2 borne 4 = L X2 borne 3 = N	** entrée : SondeBT 53 collecteur X2 borne 23,24 Sonde BT 54 cuve X2 borne 21,22	Menu, e.a. : 5.3.4
--	--	--	---	--	-----------------------

ACS 45 refroidissement passif et actif (sans inversion) (AXC40 AXC 50) ACS 45 pour 1345 / 1145 (2 tampons)

	QN 12 X9 borne 1 = N X9 borne 2 = ouvert X10 borne 2 = L QN 18 X9 borne 5 = N X9 borne 6 = ouvert X10 borne 4 = fermé	QN 36 !!! AA7-X2 !!! AA7 X2 borne 2 = fermé AA7 X2 borne 4 = ouvert X10 borne 1 = N	Pompe GP20 'heatdump' X9 borne 7 (N) en 8 (L)	** entrée : BT57 température source X2 borne 23,24 BT75 alimentation externe pour système de distribution X2 borne 21,22 BT64 alimentation refroidissement X2 borne 19,20 Blocage refroidissement passif X2 borne 13,14 Blocage refroidissement actif X2 borne 15,16 BT 25 et BT 71 doivent être raccordés dans PAC	Menu, e.a. : 1.9.1. 1.9.3. 1.9.4 1.9.5. 4.9.2
--	--	---	--	---	--

C a / /

	Avec 1145/1245 1155/1255 	Pompe : X9 borne 7 en 8	Commande sondes et ventilateur sur X2 (Voir plus loin le schéma FLM pour les détails)	Menu, e.a. : 5.3.1
--	------------------------------	----------------------------	--	-----------------------

DEH 500 chauffage auxiliaire externe VVM 500 (AXC 30)

	Pompe GP15: X9 borne 7 = N X9 borne 8 = L	X9 borne 1,2 phase 1 X9 borne 3,4 phase 2 X9 borne 5,6 phase 3 Attention utiliser relais pour éléments électriques!	** entrée : Sonde BT 52 alimentation chauffage auxiliaire X2 borne 23,24 Blocage chauffage auxiliaire X2 borne 21,22	Menu, e.a. :
--	---	--	--	--------------