


# AXC - koeling met VVM 500 / VVM 310 stand juli 2016



Zie ook hydraulisch schema LW 1003K (VVM 310) koelen gaat buiten de binnen-unit om  
LW 1007K (VVM 500) koelen gaat buiten de binnen-unit om



Tijdens koelen lopen de wissel-kleppen om en start pomp GP12.

★ S2

De AXC wordt ingesteld als 4 pijps actieve koeling, dipswitch: 1,2,4 en 6 op on !

