

NIBE Wärmepumpen F-Serie | Software-Update



Ansicht Wärmepumpen-Regler "Emmy" NIBE F-Serie.




Anmeldung auf myUplink.

- myUplink-Portal aufrufen www.myuplink.com.
- Anmelden im Anmeldefenster.
- Sie haben noch kein Login?
> Neuen Account erstellen.

Download der Software im myUplink-Portal.

- Menu "Allgemein" > "Software".
- Wärmepumpen-Marke auswählen.
- Software auswählen.
- Software auf leeren USB-Stick* abspeichern.
* formatiert FAT/FAT32, max. Speicherkapazität 16 GB



NIBE Wärmepumpen F-Serie | Software-Update





Wärmepumpe mit neuer Software updaten.

- Abdeckung unterhalb Hauptschalter sorgfältig entfernen.
- USB-Stick einstecken.



- Im Menu "USB" wählen und aufrufen
- "Softwareupdate" wählen
- Update starten
- Update aktualisieren "Ja"



Update der Software direkt am Regler*



- Auf dem Display erscheint im Menüpunkt "Aktualisieren".
- > Eine neue Software steht zur Verfügung.
- "Aktualisieren" wählen.
- Aktualisierung durchführen.

**Voraussetzung: Der Regler muss via LAN mit myUplink verbunden sein!*

